



REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

**DECRETO ALCALDÍCIO N° 271
SECRETARÍA MUNICIPAL**

**REF.: AUTORIZACIÓN DE RESPUESTA
LICITACIÓN 3704-13-LR25.**

I. Municipalidad de Cabo de Hornos; 19/06/2025.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

- Las facultades y atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido.
- El Decreto Alcaldicio N°1067, de fecha 06.12.2024, que designa como alcalde a Don Jaime Fernández Alarcón.
- El Decreto Alcaldicio N°032, de fecha 11.01.2024, que nombra secretario Municipal suplente a don Cesar Suarez Muñoz.
- El Decreto Alcaldicio N°609, de fecha 15.12.2023 que aprueba el Presupuesto para el año 2024.
- Licitación Pública N°3704-13-LR25, Construcción sede centro de rehabilitación, Puerto Williams.
- Memorándum N°108, de fecha 19/06/2025, de directora Secplan, que solicita autorización para subir respuestas al portal mercado público.
- Memorándum N°627, de fecha 19/06/2026, alcalde, que autoriza respuestas para el portal
- La Ley N° 19.886 “Ley de Bases sobre Contratos y Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su Reglamento artículo N°108”.

D E C R E T O

- **1º AUTORICESE,** A subir al portal de Mercado Publico, respuestas a preguntas efectuada en el portal mercado público, a la siguiente licitación N°3704-13-LR25, Construcción sede centro de rehabilitación, Puerto Williams.:

Nº	Fecha y hora	Preguntas ingresadas
1	05-06-2025 15:32:37	Se solicita aumento de plazo tanto en el periodo de consultas, como en la entrega de la oferta. De a lo menos 4 semanas para un estudio más acabado
	Respuesta	Se aumenta el plazo de las consultas a 7 días corridos y para el cierre de ofertas a 30 días corridos, para ambos aumentos, se contarán desde la publicación del decreto que autoriza el aumento de plazo.
2	05-06-2025 16:58:17	Se solicita subir información de mecánica de suelo del proyecto
	Respuesta	Se sube informe N°621 de mecánica de suelo.
3	05-06-2025 17:01:41	Se consulta la posibilidad de realizar el proyecto mediante construcción modular
	Respuesta	La construcción debe ser conforme a lo que se está licitando.
4	06-06-2025 07:08:55	Se solicita planos de topografía y mecánica de suelos.
	Respuesta	Se sube informe N°621 de mecánica de suelo.

5	09-06-2025 11:01:28	De acuerdo a la Memoria de Cálculo, al parecer la Zona Sísmica no corresponde y la clasificación del suelo de fundación se definió como Suelo Tipo "F", es decir, se requiere obligatoriamente realizar un estudio de Peligro Sísmico, sin embargo, esto debiese estar explícito en el Informe de Mecánica de Suelos, por favor, subir el estudio de Mecánica de Suelos.
	Respuesta	Se sube informe N°621 de mecánica de suelo.
6	10-06-2025 08:58:48	Se solicita factibilidades de especialidades
	Respuesta	Se sube factibilidad eléctrica y de agua potable.
7	10-06-2025 08:59:13	Se solicita plano de climatización de piscina
	Respuesta	Se sube planos y antecedentes de climatización de piscina.
8	10-06-2025 09:02:33	Se solicita planos de emplazamiento del proyecto
	Respuesta	Se ubica en la lámina N°1 del proyecto de Arquitectura, que corresponde a denominación Planta Cubierta y Obras Exteriores.
9	10-06-2025 11:33:34	Se consulta si se considerara ATO para poder postular como ingeniero constructor para su fiscalización en el futuro.
	Respuesta	Se considera una licitación pública para los servicios de Asesoría de Inspección Técnica de Obras para la construcción del Centro de Rehabilitación.
10	11-06-2025 09:35:46	se solicitan eett para cotizar ANEXO N°6 PRESUPUESTO DETALLADO LÍNEA EQUIPAMIENTO
	Respuesta	Se adjunta archivo word con descripción de Equipos y Equipamiento.
11	11-06-2025 09:36:03	se solicitan eett para cotizar ANEXO N°6 PRESUPUESTO DETALLADO LÍNEA EQUIPOS
	Respuesta	Se adjunta archivo word con descripción de Equipos y Equipamiento.
12	11-06-2025 09:36:52	Se solicita detalle de puerta P14, no se encuentra plano de detalle
	Respuesta	Se incorporó a la lámina 8, que se adjunta junto a EE.TT. corregida en ítem I.1./1.2. y se envía además versión del Proyecto en Rev. 5 que modifica y ajusta las láminas 2, 3, 8 y 10
13	11-06-2025 09:37:41	se solicita especificar en plano de puerta, la materialidad de cada una de ellas. ya que no queda claro cual son de placa, metálicas y vidriadas.
	Respuesta	Se incorporó a la lámina 8, que se adjunta junto a EE.TT. corregida en ítem I.1./1.2.
14	11-06-2025 09:38:08	Se solicita aclarar si todas las ventanas llevan protección UV
	Respuesta	Todas las ventanas que dan al exterior.
15	18-06-2025 09:20:31	Se solicita plano de cálculo de la piscina donde se indique el espesor del mejoramiento que se debe considerar, la impermeabilización.
	Respuesta	Se sube planos y antecedentes de climatización de piscina.
16	18-06-2025 12:28:07	Subir acta visita terreno
	Respuesta	Conforme a numeral 7.1 de las bases administrativas, no se considera visita a terreno.
17	18-06-2025 15:27:40	Se solicita especificar en que ítem se debe considerar cotizar la escalera del centro.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, Y ARCHÍVESE.



**CESAR SUAREZ MUÑOZ
SECRETARIO MUNICIPAL SUPLENTE**

**JAIME FERNÁNDEZ ALARCÓN
ALCALDE**

POG/JCV/jom
Distribución:

1. Adquisiciones y Cotizaciones;
2. Secretaría Municipal;
3. Archivo.-